

Vesoul, le 15 décembre 2016

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE CHAUX LA LOTIERE
MAIRIE

70190 CHAUX LA LOTIERE

**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
AD. COM. CHAUX LA LOTIERE**

Les analyses sont effectuées par le laboratoire départemental vétérinaire et d'hydrologie de Vesoul
et/ou CARSO - laboratoire santé environnement hygiène de Lyon.

Type	Code	Nom
Prélèvement	00071628	
Unité de gestion	0055	AD. COM. CHAUX LA LOTIERE
Installation	UDI 000554	CHAUX LA LOTIERE
Point de surveillance	P 0000000562	CHAUX LA LOTIERE
Localisation exacte	M. CHEVALLIER Maurice - 2 rue du Cordonnet	
Commune	CHAUX LA LOTIERE	

Prélevé le : mercredi 30 novembre 2016 à 09h40
par : LABORATOIRE DE VESOUL
Type visite : D1

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	11,3 °C				25,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,06 mg/LCl2				
Chlore total	0,10 mg/LCl2				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00075353

Référence laboratoire : HY1649-4597/1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,78 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					


INFORMATION DU PUBLIC : la conclusion sanitaire doit être affichée dans les 2 jours après réception (code de la santé publique)

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,5 unitépH			6,50	9,00
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,7 unitépH				
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	280 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	5 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00071628)

Eau à l'équilibre. L'eau peut être consommée.

Pour le Directeur général,
L'ingénieur d'études sanitaires
de l'Unité Territoriale Santé-Environnement,


Sandrine ALLAIRE